

Прибор	Адрес прибора	Номер раздела	Номер зоны	Тип шлейфа	Защищаемые помещения	Вид сигнализации	Извещатели, включенные в шлейф (зону, расширитель)		Кабель (провод)	NN кабелей (см. кабельный журнал)	
							Тип	Кол			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Рубеж-20П	1				1этаж ШП1						
					A6 (AM-4)						
			1.176		N136,137,138,139,140 по экспликации	(разрушение стекла)	ОС	ИО 329-4	5	КСПВ 4x0,5	6.1
			1.177		N101 по экспликации	(дверь)	ОС	ИО102-26	1	КСПВ 2x0,5	6.2
			1.178		N104 по экспликации	(разрушение стекла)	ОС	ИО 329-4	1	КСПВ 4x0,5	6.3
			1.179		N107,106,109 по экспликации	(разрушение стекла)	ОС	ИО 329-4	3	КСПВ 4x0,5	6.4
						A7 (AM-4)					
			1.180		N105 по экспликации	(дверь)	ОС	ИО102-26	1	КСПВ 2x0,5	7.1
			1.181		N109 по экспликации	(дверь)	ОС	ИО102-26	1	КСПВ 2x0,5	7.2
			1.182		N1116 по экспликации	(дверь)	ОС	ИО102-26	1	КСПВ 2x0,5	7.3
			1.183		N113,114,116 по экспликации	(разрушение стекла)	ОС	ИО 329-4	4	КСПВ 4x0,5	7.4
						A8 (AM-4)					
			1.184		N161/тамбур по экспликации	(дверь)	ОС	ИО102-26	1	КСПВ 2x0,5	8.1
			1.185		N163 по экспликации	(разрушение стекла)	ОС	ИО 329-4	1	КСПВ 4x0,5	8.2
			1.186		N145/тамбур по экспликации	(дверь)	ОС	ИО102-26	1	КСПВ 2x0,5	8.3
			1.187		N148,150 по экспликации	(разрушение стекла)	ОС	ИО 329-4	2	КСПВ 4x0,5	8.4
						A9 (AM-4)					
			1.188		N164/тамбур по экспликации	(дверь)	ОС	ИО102-26	1	КСПВ 2x0,5	9.1
			1.189		N165 по экспликации	(разрушение стекла)	ОС	ИО 329-4	1	КСПВ 4x0,5	9.2
			1.190		N129,130,132 по экспликации	(разрушение стекла)	ОС	ИО 329-4	4	КСПВ 4x0,5	9.3
	1.191		N132 по экспликации	(дверь)	ОС	ИО102-26	1	КСПВ 2x0,5	9.4		

Согласовано

Взам. инв.Н

Подпись и дата

Инв.Н подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата

Детский сад

Стадия	Лист	Листов
Р	13.1	2

Зональная разбивка защищаемых помещений