

Прибор	Адрес прибора	Номер раздела	Номер зоны	Тип шлейфа	Защищаемые помещения	Вид сигнализации	Извещатели, включенные в шлейф (зону, расширитель)		Кабель (провод)	NN кабелей (см. кабельный журнал)	
							Тип	Кол			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Рубеж-20П	1				A10 (AM-4)						
		1.192			N125 по экспликации (дверь)	ОС	ИО102-26	1	КСПВ 2x0,5	10.1	
		1.193			N121/тамбур по экспликации (дверь)	ОС	ИО102-26	1	КСПВ 2x0,5	10.2	
		1.194			N123,1222,125 по экспликации (разрушение стекла)	ОС	ИО 329-4	3	КСПВ 4x0,5	10.3	
		1.195			N120 по экспликации (разрушение стекла)	ОС	ИО 329-4	1	КСПВ 4x0,5	10.4	
					A11 (AM-4)						
		1.196			N118/тамбур по экспликации (дверь)	ОС	ИО102-26	1	КСПВ 2x0,5	11.1	
		1.197			подвал (дверь)	ОС	ИО102-26	2	КСПВ 2x0,5	11.2	
		1.198			N205,210 по экспликации (дверь)	ОС	ИО102-26	2	КСПВ 2x0,5	11.3	
		1.199			N215,220 по экспликации (дверь)	ОС	ИО102-26	2	КСПВ 2x0,5	11.4	
					A12 (AM-4)						
		1.200			N102 по экспликации (ручная кнопка)	ОС	ИО101-1А	1	КСПВ 2x0,5	12.1	
		1.201			N161/тамбур по экспликации (разрушение стекла)	ОС	ИО 329-4	1	КСПВ 4x0,5	12.2	
		1.202			N145/тамбур по экспликации (разрушение стекла)	ОС	ИО 329-4	1	КСПВ 4x0,5	12.3	
		1.203			N164/тамбур по экспликации (разрушение стекла)	ОС	ИО 329-4	1	КСПВ 4x0,5	12.4	

Согласовано

Ивв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

Изм	Кол.уч	Лист	N докум	Подпись	Дата