

1. Предусмотреть электроснабжение следующих электроприемников (TN-S):

Электроприемник	Un, В	Кол-во	Категория электро-снабжения	Руст, (ед.), Вт	Примечание
Источник электропитания UG1	1~50Гц, 220В	1	1	50	см. лист 2
Источник электропитания UG2.....UG11	1~50Гц, 220В	10	1	20	см. лист 2

2. Предусмотреть заземление всех металлических частей электрооборудования.

3. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

4. Размещение оборудования уточнить при монтаже.

Согласовано										
Взам. инв. №										
Подп. и дата										
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
	Разраб.						Школа	Стадия	Лист	Листов
	Проверил							Р	1	
	Н.комр.						Задание на электроснабжение			