

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
	Система пожарной сигнализации и светового оповещения	
	Система речевого оповещения и управления эвакуацией	
	Автоматическое пожаротушение. Технологическая часть	
	Автоматическое пожаротушение. Электротехническая часть	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Система речевого оповещения. Схема функциональная и схема подключения	
3	Структурная схема световых табло "Выход"	
4	План 1-го этажа с системой оповещения о пожаре	
5	План 2-го этажа с системой оповещения о пожаре	
6	План 1-го этажа с системой оповещения о пожаре с обратной связью с диспетчерской (коммутатором)	
7	Фрагмент плана на отм.+8.200, +10.300 с системой оповещения о пожаре	

Общие указания

1. Линии к громкоговорителям выполнить кабелем КПСнг-FRLS 1x2x0,75;
2. Линии к световым табло "Выход" выполнить кабелем КСПнг-FRLS 1x2x0,75;
3. Линии к телефонным аппаратам выполнить кабелем КПСнг-FRLS 1x2x0,75 и кабелем ТСВнг-LS 10x2x0,4 от коммутатора до КРТП-10;
4. Кабельные трассы прокладываются:
 - в кабель-каналах ПВХ по стенам и потолкам;
 - в трубах гофрированных ПВХ за фальшпотолком;
 - в трубе ПВХ в стояках.
5. Громкоговорители в помещениях устанавливать на расстояния 20см от уровня перекрытия, при наличии подвесного потолка на расстояния 20см от подвесного потолка.

Типовые решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий













Главный инж. проекта

Вологин А.С.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные</u>	
СП 5.13130.2009	Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.	
	Нормы и правила проектирования	
СП 3.13130.2009	Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	
	Требования пожарной безопасности	
	<u>Прилагаемые</u>	
	Спецификация оборудования изделий и материалов	на 2-х листах
	Пояснительная записка	на 6-х листах

Условные обозначения

	Прибор приемно-контрольный "Рубеж-2АМ"
	Источник вторичного электропитания резервированный
	Бокс электропитания
	Стойка системы оповещения JEDIA
	Устройство коммутационное "УК-ВК/02"
	Оповещатель комбинированный "ОПОП 124-7"
	Оповещатель речевой "InterM"
	Оповещатель звуковой
	Станция прямой связи КАСКАД-14
	Аппарат телефонный без номера набирателя типа ЦБ
	Световой указатель Вектор "Выход"
	Коробка соединительная универсальная УК-2П

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата				
Разработал						Гипермаркет	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	1	7
Н.контр.						Общие данные			
ГИП									

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.